


Classe de résistance au feu: EI30
 Certificat d'homologation AEA: 22487, 22505
 LVP max: 5600 mm
 HVP max: 4010 mm

Tolérance:
 + 20mm à prévoir sur les cotes d'implantation

	Schéma d'implantation		N°: 00-12-06-SI004-F	Date: 29.11.2011	Ech: 1:30	
	Désignation:	Plan d'encombrement				
	Type d'installation:	Porte à rouleau textile coupe-feu, type RS-FIBREFLAM I3 EI30				
	RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651 www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch					